

Serviciul Tehnic Investitii

AVIZ PUZ Nr. 27174 / 29.10.2018

1. **Referitor la documentatia:** Construire Spital Clinic Judetean de Urgenta - faza PUZ
2. **Amplasament:** loc.Sibiu str.Calea Surii Mici CF 127759, 125625
3. **Beneficiar:** Consiliul Judetean Sibiu – loc.Sibiu str.Gen Magheru nr.14
4. **Proiectant:** SC A Plan SRL
5. **Suprafata:** 194750 mp

In prezent, pe str. Calea Surii Mici nu exista retele publice de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala.

Pentru alimentarea cu apa, canalizarea menajera si canalizarea pluviala a obiectivului propus se va inainta spre avizare documentatie tehnica de specialitate care care va adopta solutia favorabila considerand urmatoarele:

- **pentru alimentarea cu apa** – executia unei retele PE 200 mm de la intersectia cu str. Frigoriferului pana in dreptul incintei d-voastra. Precizam ca in zona au fost intocmite documentatii faza PUZ si DTAC pentru noi obiective de investitii private carora li sa solicitat aceeasi cerinta de realizare a unei retele de apa
 - prelungirea pana in dreptul obiectivului d-voastra a retelei de apa PE 200 mm proiectata pe str. Tractorului in Programul de Modernizare Strazi a Mun. Sibiu.
- **pentru canalizarea menajera** - executia unei retele gravitationale de canalizare menajera si o statie de pompare ce va descarca in colectorul PVC 600 mm existent in zona str. Caramidariei.
 - prelungirea prelungirea pana in dreptul obiectivului d-voastra a retelei de canalizare Pafsin 600 mm proiectata pe str. Tractorului in Programul de Modernizare Strazi a Mun. Sibiu.
- **pentru canalizarea pluviala** –descarcare in canalul de desecare existent in partea de Vest a incintei, cu acordul ANIF, cu bazin de retentie in incinta daca este cazul.

Prezentul aviz este valabil 1 an.

Director General,
ing. Maier Vasile



Director Tehnic,
ing. Tatu Mairean



Sef Serviciu Tehnic Investitii,
ing. Grama Corina



Intocmit,
ing. Capana Petru-Valentin

